



**Chihuahua**  
AYUNTAMIENTO 2004-2007

*trabajamos  
para ti*

DEPENDENCIA: Dirección de Aseo Urbano  
DEPARTAMENTO: Parques y Jardines  
OFICIO: DAU-PYJ-625/2004

Chihuahua, Chih., 28 de Octubre 2004

**INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO  
C I U D A D**

**AT'N: ING. JOSE JAIME CORREA SANTACRUZ  
DIRECTOR TECNICO**

Con relación a su oficio de fecha de 26 de Octubre del presente, donde solicita la revisión del proyecto de áreas verdes del **FRACCIONAMIENTO " RINCONADA LOS NOGALES "**, ubicado al sur de esta Ciudad, le informo que una vez efectuada la revisión técnica del mismo, resulta aprobatoria ya que cumple con las normas de construcción de áreas verdes que ha establecido esta Dirección de Aseo Urbano.

**NOTA:** Las áreas verdes que cuentan con pasto deberán estar equipadas con sistema de riego por aspersión, y sistema de riego por goteo para el total de árboles plantados, además de que deberán contar con una cisterna con capacidad mínima de 5000 lts. Y electro nivel, instalación de bombeo con relevador de voltaje y unidad térmica a un metro de la bomba, válvulas selenoides, controlador automático y filtros adecuados para el uso de agua tratada. Esto con la intención de garantizar y facilitar el buen mantenimiento del área verde

**A T E N T A M E N T E**

  
**C. RICARDO MARTINEZ GARCIA  
DIRECTOR DE ASEO URBANO**

C.C. Archivo.  
RMG/GGC/Lara



