



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2020
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DOPM-26-2020 RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **26 DE MAYO DE 2020**, REUNIDOS POR SÍ O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **DOPM-26-2020** LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22, 44, 45, 50 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

1. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ASISTIDO POR EL **NG. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN**, REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LAS Y LOS LICITANTES.

2. LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS, TENIENDO COMO PUNTO DE REUNIÓN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

3. SE HACE CONSTAR QUE EN EL PRESENTE ACTO COMPARECEN LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

- **CONSTRUCTURA KIKITA, S.A. DE C.V.**
- **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**
- **ISSA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
- **ECO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**

4. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE NOTIFICA QUE EN ESTE ACTO SE ENTREGA DE LAS FORMAS E-6 (PROGRAMA DE OBRA) Y E-7 (CATALOGO DE CONCEPTOS), MISMOS QUE SUSTITUYEN A LOS PREVIAMENTE ENTREGADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

ASI MISMO, SE LES COMUNICA QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: 130, 300 Y/O 310, 311, 312, 330 Y/O 341, 414 Y/O 130.

5. LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES NO PRESENTARON EL ESCRITO DE INTERÉS CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA MATERIA.

- **CONSTRUCTURA KIKITA, S.A. DE C.V.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2020
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD

- ISSA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- ECO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

6. EN ESTE ACTO SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR PARTE DE LOS LICITANTES Y, QUE ENVIARON A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O PERSONALMENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y DE ACUERDO CON LA PERSONA QUE ACUDE A ESTE ACTO, MANIFIESTA TENER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
1.2.5	Trabe T-2 trapezoidal de 50 cm de ancho ahogada en cumbrera, concreto premezclado $f_c=250$ kg/cm ² , armada con 6 varillas #4 $f_y=4200$ kg/cm ² y estribos no.2 @ 20 cms según plano. incluye: cimbra aparente con triplay de 3/4", 4 usos, cimbrado, descimbrado, habilitado del acero, colado y curado del concreto con curafest rojo de fester o similar en calidad, alambre recocido, pruebas de laboratorio por cada 4m ³ de concreto a los 7, 14 y 28 días, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No se indican las dimensiones restantes y no esta indicada en los planos se solicita plano descriptivo.

RESPUESTA:

EN PLANO SE INDICA LA TRABE T-2 LA CUAL ES RECTANGULAR Y ES A LA QUE SE REFIERE EN ESTE CONCEPTO.

PREGUNTA 2:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
1.3.8	Suministro y colocación de loseta de cerámica interceramic de 33x33 cm o similar. Incluye: pegazulejo, boquilla y lo necesario para su correcta colocación.	Se solicita modelo de cerámica.

RESPUESTA:

CERAMICA ESTILO MADERA, COLOR BLANCO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO ALPINO DE 20X60 CMS A HUESO, INCLUYE: BOQUILLA, ADHESIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PREGUNTA 3:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
2.3.12	Suministro y colocación de loseta de cerámica interceramic en lambrin modelo de 20x40 o similar en lambrin. Incluye: pegazulejo, boquilla y lo necesario para su correcta colocación.	Se solicita modelo de cerámica.

RESPUESTA:



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2020
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD

CERAMICA ESTILO MADERA, COLOR BLANCO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO ALPINO DE 20X60 CMS A HUESO, INCLUYE: BOQUILLA, ADHESIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PREGUNTA 4:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
2.3.13	Barra de concreto de 4.20 x0.60 m y de 0.10 de espesor, refuerzo con varilla de 3/8" de diámetro a cada 15 cm , en ambos sentidos , concreto de fc= 200 kg/cm2. incluye , cimbra, descimbra con cubierta de cerámica marca Interceramic o similar modelo 33 x30 cm , pegada a hueso orillero de pvc y todo lo necesario para su correcta colocación.	Se solicita modelo de cerámica.

RESPUESTA:

CERAMICA ESTILO MADERA, COLOR BLANCO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO ALPINO DE 20X60 CMS A HUESO, INCLUYE: BOQUILLA, ADHESIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PREGUNTA 5:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
2.5.6	Suministro y colocación de cisterna de 10,000 litros marca Rotoplas plástico antibacterial, equipada con hidroneumático. Incluye: excavación, cimentación, arena losa , tapa de registro muros válvula de llenado, pichancha , válvula de esfera, filtro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Indicar especificaciones de hidroneumático

RESPUESTA:

HIDRONEUMATICO 24 GALONES CON MOTOR 1.5 HP MARCA EVANS Y/O DE SIMILAR CALIDAD.

PREGUNTA 6:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
2.5.9	Suministro y colocación de lavabo orión kub blanco o similar. Incluye: llave mezcladora 4" cromo, alimentadores, trampa de pvc y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	Indicar modelo de llave mezcladora

RESPUESTA:

LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DUOMANDO DE 15 X 10.5 CM LATÓN MARCA GLACIER BAY

PREGUNTA 7:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
3.1.16	Suministro y colocación de pasamanos a base de tubo de 2" con anclas para instalarse en muro de block de concreto, Incluye materiales, mano de obra, fondo	Se solicita plano de detalle



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2020
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD

	anticorrosivo, anclas, pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución	
--	--	--

RESPUESTA:
LOS LICITANTES DEBERAN ANALIZAR EL CONCEPTO CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO.

PREGUNTA 8:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
3.1.16.	Barandal a base de tubo negro C-30 de 1.5" de diámetro con altura de 1.0 m con postes a cada 1.5 m y tubo horizontal arriba y otro en medio. Incluye: pintura de esmalte, placa de 1/4" con anclaje ahogada en piso para soldar barandal.	Se solicita plano de detalle

RESPUESTA:
LOS LICITANTES DEBERAN ANALIZAR EL CONCEPTO CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO.

PREGUNTA 9:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
6.5.6	Descarga domiciliaria con tubería de 6". Incluye: excavaciones, tendido, conexiones, relleno, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	¿Se debe de incluir tramite y pago de permisos?

RESPUESTA:
SI SE DEBERA INCLUIR LOS COSTOS DE TRAMITES Y PAGO DE PERMISOS DENTRO DEL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO.

PREGUNTA 10:

CÓDIGO	CONCEPTO	DUDA
6.5.7	Toma domiciliaria base de tubería de 1/2" . Incluye: abrazadera, llave de inserción, arco de medidor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	¿Se debe de incluir tramite y pago de permisos?

RESPUESTA:
SI SE DEBERA INCLUIR LOS COSTOS DE TRAMITES Y PAGO DE PERMISOS DENTRO DEL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO.

7. CELEBRACIÓN DE LA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

SE INDICA QUE ESTA ES LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

8. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LA MATERIA, LAS PRESENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DOPM-26-2020 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LAS MISMAS Y TENDRÁN EFECTOS GENERALES Y OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES AUN Y CUANDO NO HAYAN COMPARECIDO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2020
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD

ANTE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES DEBIENDO CONSIDERAR AQUÍ LO ASENTADO PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LA MATERIA Y EL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO VIGENTE, SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A LOS PARTICIPANTES PRESENTES Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DE LA MISMA EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 09:20 HRS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	Yonai Angelo	
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN SECRETARIO TÉCNICO		
C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ TESORERA MUNICIPAL VOCAL		
LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL VALVERDE, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ASESOR		
LIC. CÉSAR ÁMIN ANCHONDO ÁLVAREZ SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA ASESOR	Tanya Yanira Guerra Martínez	
LIC. ANTONIO GARCÍA HERNANDEZ REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ASESOR	Karla Alejandra Ponce Beranides	
LIC. ROBERTO TERREZAS FRAGA REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE INVITADO ESPECIAL		✓
MTRA. OLGA VERONICA GARCIA REYES DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INVITADO ESPECIAL		



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2020
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OBSERVADOR		
ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL		

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTURA KIKITA, S.A. DE C.V.	Ing. Juan Gorrea	
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	ING. SOSANA JAQUEZ	
ISSA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ALFREDO ISSA Bolas	
ECO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Rogelio Ochoa A.	