

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
01 OCT 2021  
A/1309  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN

Chihuahua, Chih. a 01 de octubre de 2020

No. de Oficio: AO/0512/2020

Asunto: Reparación colector Sacramento

**Arq. Carlos Aguilar García**  
Director de Obras Públicas  
Municipio de Chihuahua  
Presente. -

Con el interés de trabajar en conjunto para beneficio de la población, y en alcance a las observaciones realizadas por esta Sindicatura, el pasado 3 de septiembre de 2019, mediante el oficio número **AO/787/2019**, y al seguimiento a las mismas, mediante el oficio número **AO/195/2020**, de fecha 25 de marzo de 2020, donde se le informa que se siguen presentando asentamientos y fallas en la carpeta hidráulica en la obra denominada "**Reposición del colector Sacramento y reubicación de líneas de alcantarillado sanitario en el cauce del arroyo El Mimbres**", me permito informarle que a la fecha ya se han presentado asentamientos de hasta 22 cm en la carpeta.

Lo anterior, toda vez que los días 13 de marzo y 12 de septiembre del presente año, esta Sindicatura realizó dos levantamientos topográficos del perfil en la carpeta hidráulica de la vialidad, para determinar los posibles asentamientos. En este perfil, que se anexa a la presente, se puede observar el asentamiento que se ha presentado en el transcurso de 6 meses. Situación que representa un grave riesgo para el tráfico vehicular de la zona.

Por lo anteriormente descrito, solicito que nos informe las acciones que la Dirección de Obras Públicas, a su digno cargo, han tomado con relación a las fallas presentadas en la citada obra.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 36A párrafos tercero, cuarto y quinto, 36B fracciones III y XV del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como el artículo 22 párrafos tercero, cuarto y quinto y 23 fracciones IV y XVI del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Chihuahua, para que dentro de un **término de 4 días hábiles** según se determina por las disposiciones legales señaladas, se remita la información requerida.

En espera de su respuesta y sin más por el momento le reitero que estoy a sus órdenes para tratar este y cualquier otro asunto de interés para nuestra ciudad.

Atentamente



**Lic. César Amín Anchondo Álvarez**  
Síndico  
H. Ayuntamiento de Chihuahua

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"  
"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

  
**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Cinde  
01 OCT 2020  
12:40  
**RECIBIDO**  
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

C.c. p. Archivo

C.c.p. Mtra. María Eugenia Campos Galván/Presidenta Municipal

C.c.p. Lic. Ruth Fierro Beltrán/ Titular del Área de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control.

LFM


[www.sindicatura.mx](http://www.sindicatura.mx)

Av. Independencia 209, Col. Centro, C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Cualquier queja o denuncia sobre el gobierno municipal: ☎ (614) 353 6051



# COLECTOR SACRAMENTO PERFIL SOBRE LOSA CON ASENTAMIENTOS



| ESTACION | C O T A S                         |                                        | HUNDIMIENTO (cm) |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|          | NIVEL DE CARPETA<br>13 MARZO 2020 | NIVEL DE CARPETA<br>12 SEPTIEMBRE 2020 |                  |
|          |                                   |                                        |                  |
| 0+100    | 99.728                            | 99.728                                 | 0.0              |
| 0+110    | 99.592                            | 99.659                                 | 6.70             |
| 0+120    | 99.515                            | 99.591                                 | 7.60             |
| 0+130    | 99.406                            | 99.523                                 | 11.70            |
| 0+140    | 99.343                            | 99.455                                 | 11.20            |
| 0+150    | 99.315                            | 99.386                                 | 7.10             |
| 0+160    | 99.216                            | 99.318                                 | 10.20            |
| 0+170    | 99.132                            | 99.250                                 | 11.80            |
| 0+180    | 99.011                            | 99.181                                 | 17.00            |
| 0+190    | 98.922                            | 99.113                                 | 19.10            |
| 0+200    | 98.854                            | 99.066                                 | 21.20            |
| 0+210    | 98.756                            | 98.976                                 | 22.00            |
| 0+220    | 98.719                            | 98.908                                 | 18.90            |
| 0+230    | 98.674                            | 98.840                                 | 16.60            |
| 0+240    | 98.629                            | 98.771                                 | 14.20            |
| 0+250    | 98.603                            | 98.703                                 | 10.00            |
| 0+260    | 98.589                            | 98.635                                 | 4.60             |
| 0+270    | 98.523                            | 98.566                                 | 4.30             |
| 0+280    | 98.498                            | 98.523                                 | 2.50             |