



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2021
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL
3024 (FOLIO PP310).

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DOPM-26-2021 RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL 3024 (FOLIO PP310)., REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **09 de junio de 2021**, fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, reunidos por sí o debidamente representados, los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional **NO. DOPM-26-2021** lo anterior con fundamento en los artículos 22, 44, 45, 50 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; 59, 60 de su Reglamento.

1. Este acto es presidido por el **Ing. Guillermo Campos Nava**, Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua asistido por el **Ing. Víctor Manuel Amador Ponce de León**, representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de las y los licitantes.

2. La visita al sitio de realización de los trabajos se llevó a cabo el día 08 de junio del presente año en punto de las 09:00 hrs, teniendo como punto de reunión las oficinas del Departamento de Construcción Social de la Dirección de Obras Públicas, en la cual no se exteriorizaron datos relevantes.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:

- **Construnaja, S.A. de C.V. en asociación con Suministros y Proyectos Hidráulicos, S.A. de C.V.**
- **Infraestructura Global Pabe, S. de C.V.**

4. Se manifiesta por parte de la convocante que presentó el escrito a que se refiere el artículo 45, fracción III, de la Ley, el siguiente participante:



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2021
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL
3024 (FOLIO PP310).

- **Industria Gravi Steel de Chihuahua, S.A. de C.V. en asociación con Anuncios Unipolares, S.A. de C.V.**

Por lo anterior serán consideradas sus dudas o cuestionamientos mediante solicitudes de aclaración en relación con la convocatoria y bases de la licitación pública.

En el caso de que los participantes no presentaron dicho escrito, tendrán la calidad de observador en términos del último párrafo del artículo 35 de la Ley.

5. Por parte de la convocante se notifican las siguientes aclaraciones:

- La convocante aclara que para el inicio de los trabajos se otorgará un **anticipo del 20%** sobre el valor total de la proposición del licitante al que se le adjudique el contrato. sin embargo, deberá renunciar al diferimiento del plazo de ejecución contenido en la ley de la materia por el supuesto caso del pago extemporáneo del monto del anticipo. debiendo presentar carta de renuncia al diferimiento en la carpeta del desglose del anticipo de su propuesta económica.
- En este acto se hace entrega de los documentos **E-10 Programa de obra**, así como el **E-11 catálogo de conceptos, Forma T-13 Especificaciones Particulares y Forma T-14 Trabajos por Ejecutar**, que sustituyen a los entregados en el paquete de licitación.
- Se hace entrega del proyecto ejecutivo que incluye los siguientes planos, los cuales deben ser anexados y considerados en la elaboración de sus propuestas:

GENERAL

01.- PLANTA ARQUITECTONICA

DOMO

02.- PLANO DE CIMENTACIÓN
03.- PLANO ESTRUCTURAL
04.- DETALLES DE ARMADURAS

SALON DE MAESTROS

05.- PLANO ARQUITECTONICO Y ELEVACIONES
06.- PLANO DE CIMENTACIONES
07.- PLANO ESTRUCTURAL



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2021
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL
3024 (FOLIO PP310).

08.- DETALLES DE AZOTEA Y SECCIONES
HS-1.01 HIDROSANITARIO

ELECTRICO

09.- ALIMENTADOR PRINCIPAL
10.- ILUMINACIÓN
11.- DETALLE DE CONTACTOS

6. En este acto se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por parte de los licitantes y, que enviaron a través del correo electrónico o personalmente ante el Departamento de Licitaciones y Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas.

Industria Gravi Steel de Chihuahua, S.A. de C.V. en asociación con Anuncios Unipolares, S.A. de C.V., por medio de correo electrónico y de acuerdo con la persona que acude a este acto, manifiesta tener las siguientes preguntas:

Pregunta 1. En los conceptos 47 y 48 se analiza que están mezclados los espesores del aluminio haciendo inestable el cancel. ¿Cuál de los dos espesores se tomarían en cuenta de 2" o el de 3"? ya que no es viable realizar la fabricación e instalación con esas especificaciones.

NO	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
47	E.P. 42	C01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERÍA EN "L" CON PUERTA EXTERIOR ALUMINIO NEGRO DE 3", ABATIBLE DE 1.20 X 2.20 M. Y FIJOS EN AMBOS LADOS Y ANTEPECHO DE 2", VER DETALLE EN PLANO, MARCOS FIJADOS A MURO CON PIJA DE 1/4"X21/2" Y TAQUETE DE PLASTICO DE 3/8" A CADA 0.50 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 0.40 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL, CRISTAL TEMPLADO CON FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE VINIL ARENADO CON LEYENDA "SALA DE MAESTROS", JALADERA LARGA EN AMBAS CARAS, CIERRAPUERTA, GUARDAPOLVO, ACCESORIOS, HERRAJES, SELLADOR, CERRADURA, RESANES EN VANOS A PLOMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1
48	E.P. 42	C01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERÍA CON PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO NEGRO DE 3", ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M. Y FIJO LATERAL DE 2" NEGRO DE 1.00 X 2.10 M. , VER DETALLE EN PLANO, MARCOS FIJADOS A MURO CON PIJA DE 1/4"X21/2" Y TAQUETE DE PLASTICO DE 3/8" A CADA 0.50 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 0.40 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM. INCLUYE JALADERA LARGA EN AMBAS CARAS, CIERRAPUERTA, GUARDAPOLVO, ACCESORIOS, HERRAJES, SELLADOR, CERRADURA, RESANES EN VANOS A PLOMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2021
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL
3024 (FOLIO PP310).

Respuesta 1. Se considera únicamente las puertas abatibles en 3" y las fijas son de 2".

Pregunta 2. Solicitamos los planos de la instalación eléctrica e hidrosanitaria para saber las distancias a considerar para las conexiones, ya que el área mostrada a construir si está bastante retirada de las instalaciones ya creadas.

NO	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
B5		INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
B6		INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		

Respuesta 2. En la presente junta de aclaraciones se hace entrega de los planos de instalación eléctrica e instalación hidrosanitaria.

Pregunta 3. En la cancha multiusos, en la parte de cimentación se repite la misma descripción del concepto 91 al concepto 92 con la única diferente sobre cantidad. ¿Qué se hace en este caso, se analiza igual o se unen los conceptos?

No.	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
91	E.P. 20	CIMBRA EN CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.2
92	E.P. 20	CIMBRA EN CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36


Respuesta 3. Se hace entrega de los documentos E-10 Programa de obra, así como el E-11 catálogo de conceptos que sustituyen a las entregadas en el paquete de concurso con la cual se subsana la información solicitada



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2021
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL
3024 (FOLIO PP310).

Pregunta 4. En el murete del salón nos percatamos que cuenta con diferencias con el plano de cimentación, ya que marca un relleno de concreto del $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ en el plano y en el catálogo marca el de $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$.

NO	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
21	E.P. 18	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CELDAS RELLENAS DE CONCRETO $F'C=100 \text{ KG/CM}^2$, ARMADO CON VS #4 A CADA 60 CM. VERTICAL. INCLUYE IMPERMEABILIZACION CON MICROLASTIC DE FESTER POR AMBAS CARAS, CON PROPORCION DE 1.5 LTS/M2,	M2	43



Respuesta 4. Se hace entrega de los documentos E-10 Programa de obra, así como el E-11 catálogo de conceptos que sustituyen a las entregadas en el paquete de concurso en la cual se subsana la información.

Pregunta 5. Al ver el área de la obra, se observaron algunas grietas en la estructura de las instalaciones ya realizadas, en el cual nos creó la duda respecto a la cimentación del actual proyecto.

Es por esa razón que solicitamos con más detalle si está considerado el tipo de suelo con la cimentación que está considerada en el catálogo de conceptos.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2021
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL
3024 (FOLIO PP310).

Respuesta 5. La convocante señala que si se encuentran consideradas las condiciones del suelo en la cimentación del proyecto.

7. Celebración de la próxima junta de aclaraciones.

Se indica que esta es la primera y última junta de aclaraciones.

8. Con fundamento en el artículo 44 de la ley de la materia, las presentes aclaraciones a la convocatoria y a las bases de la Licitación Pública Nacional No. DOPM-26-2021 forman parte integral de las mismas y tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes aún y cuando no hayan comparecido ante la presente junta de aclaraciones debiendo considerar aquí lo asentado para la elaboración de sus proposiciones.

De conformidad al artículo 45 de la ley de la materia se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se fijará un ejemplar de la misma en las oficinas de la convocante.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 10:20 hrs del día 09 de junio de 2021, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE		
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN SECRETARIO TÉCNICO		
C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ TESORERA MUNICIPAL VOCAL		
LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL VALVERDE, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA	Abiram Payán B.	



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-26-2021
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL
3024 (FOLIO PP310).

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ASESOR		
LIC. CÉSAR ÁMIN ANCHONDO ÁLVAREZ SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA ASESOR	Tanya Yanva Guerre Martinez	
LIC. ANTONIO GARCÍA HERNANDEZ REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ASESOR	PEDRO LUNUEGA CABALLERO	
ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL ÁREA REQUIRIENTE	Arq. Adriana A. Amendáriz Ceranados	

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.	Ing. Jocelyn Leal	
INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S. DE C.V.	Rebeca Villalobos	Rebeca Villalobos