



Junta de Aclaraciones Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-808019998-E10-2017

En Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 Hrs. del día 09 de agosto del 2017, se levanta la presente Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación por Convocatoria Pública Nacional No. LO-808019998-E10-2017, relativa a: **"Rehabilitación de vialidades con concreto MR-50 de 22 cms. En: Vialidad Sacramento entre Avenida Juárez y Vialidad Los Nogales, Tramos: Av. Teófilo Borunda y calle Río Pánuco ambos sentidos, calle Río Pánuco y calle Manuel Aguilar ambos sentidos, calle Manuel Aguilar y Av. Juan Escutia ambos sentidos, Av. Juan Escutia y Av. Monte Albán ambos sentidos, Avenida Monte Albán y Avenida Fedor Dostoyevsky ambos sentidos, Avenida Fedor Dostoyevsky y Vialidad Los Nogales ambos sentidos, de la Ciudad de Chihuahua"**, celebrada en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, sita en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva en esta Ciudad.

A.- ASISTENTES:

I.- Por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales:

- 1.- Ing. Arturo Gómez Ballona, Jefe de Departamento de Mantenimiento Vial e Infraestructura.

II.- Por parte de la Sindicatura Municipal:

- 2.- Ing. Martha Delia Orona Baylón

III.- Por parte de los participantes en el concurso:

1. GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: Ing. Héctor Guillermo Pérez Silva

- 2.- ASIEL PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: Arq. Guillermo Gutiérrez Álvarez

- 3.- IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Representado en este acto por: El mismo.

- 3.- CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.



Junta de Aclaraciones Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-808019998-E10-2017

Representado en este acto por: Ing. Carlos Alonso Ruacho V

B.- ASUNTOS TRATADOS:

Aclara la Convocante lo siguiente:

- I).- Que la presente Junta de Aclaraciones, se efectúa con fundamento en la fracción II del Artículo 38 y en el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de dicha Ley.
- II).- Que cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del resultado de esta Junta de Aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias Bases.
- III).- En todo a lo que se refiera en las Bases Licitatorias a llenado de formatos que no fueron incluidos en dichas Bases, se deberá entender que el Licitante podrá utilizar papelería propia de su Compañía en el vaciado de los datos solicitados.

Aclara el Ing. Arturo Gómez Ballona, lo siguiente:

- I).- En la elaboración de los concretos hidráulicos deberá considerar utilizar acelerante para concreto hidráulico, con el objeto de no interrumpir el tráfico por mas de una semana.
- II).- Considerar horario diurno y/o horario nocturno, dependiendo de cada tramo por reparar y de la autorización por parte del Departamento de Vialidad de Gobierno del Estado.
- III).- En la Especificación Particular EP.-6 se indica de forma errónea concreto hidráulico MR=50 Kg./cm2., siendo lo correcta concreto Mr-50 con la resistencia y especificaciones correspondientes a concreto MR 50.

C.- SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

1.- PREGUNTA: ¿Que profundidad de excavación se considerara en el concepto de excavación para la capa filtrante?

RESPUESTA: Considerar 60 cm. de profundidad, aparte del espesor de la losa de concreto hidráulico de 22 cm. existente y de 25 cm. de la base hidráulica existente.

2.- PREGUNTA.- ¿Especificar horario de trabajo?



Junta de Aclaraciones
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional
No. LO-808019998-E10-2017

RESPUESTA: Los horarios de trabajo los definirá la Dirección de Vialidad de Gobierno del Estado, por lo que puede ser en horario diurno y/o nocturno respetando las horas de tráfico intenso.

3.- PREGUNTA: ¿ Indicar detalle de junta longitudinal de construcción?

RESPUESTA: En juntas longitudinales que colinden con losas existentes, barrenar en estas perforaciones para colocar varillas de ½" a cada 35 cms.

4.- PREGUNTA: Donde se incluirá la señalización preventiva durante el transcurso de la obra, indicar listado de señalamiento preventivo para esta obra?

RESPUESTA: Deberá colocar por cada frente de trabajo Flecha luminosa, trafitambos, conos, paletas reflejantes, etc. De conformidad al Manual de Señalamiento de S.C.T.

5.- PREGUNTA: ¿ Como se protegerá la losa una vez vaciado?

RESPUESTA: Con señalamiento, siendo responsabilidad de la empresa contratista.

6.-

D.- CIERRE Y FIRMA DEL ACTA:

Leída que fue la presente acta, se cierra a las 11:30 Hrs. del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para constancia y los efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron, entregándose copia a los interesados presentes y poniéndose a disposición de los que se encuentren ausentes en el Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva de esta Cd. de Chihuahua.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

P.A.

Ing. Arturo Gómez Ballona
Jefe de Departamento de Mantenimiento Vial e
Infraestructura.



Junta de Aclaraciones

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional

No. LO-808019998-E10-2017

Ing. Martha Delia Orona Baylón
Sindicatura Municipal

POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO

GL DISEÑO Y CONSTRUCCIO CO, S.A. DE C.V.

ASIEL PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA.

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. LO-808019998-E10-2017, RELATIVO A LA OBRA "Rehabilitación de vialidades con concreto MR-50 de 22 cms. En: Vialidad Sacramento entre Avenida Juárez y Vialidad Los Nogales, Tramos: Av. Teófilo Borunda y calle Río Pánuco ambos sentidos, calle Río Pánuco y calle Manuel Aguilar ambos sentidos, calle Manuel Aguilar y Av. Juan Escutia ambos sentidos, Av. Juan Escutia y Av. Monte Albán ambos sentidos, Avenida Monte Albán y Avenida Fedor Dostoyevsky ambos sentidos, Avenida Fedor Dostoyevsky y Vialidad Los Nogales ambos sentidos, de la Ciudad de Chihuahua"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA VISITA A LA OBRA, QUE SE LLEVO A CABO EL 09 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS
09.00 HORAS EN EL SITIO DE LA OBRA:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-808019998-E10-2017

OBRA: "Rehabilitación de vialidades con concreto MR-50 de 22 cms. En: Vialidad Sacramento entre
Avenida Juárez y Vialidad Los Nogales, Tramos: Av. Teófilo Borunda y calle Río Pánuco ambos
sentidos, calle Río Pánuco y calle Manuel Aguilar ambos sentidos, calle Manuel Aguilar y Av. Juan
Escutia ambos sentidos, Av. Juan Escutia y Av. Monte Albán ambos sentidos, Avenida Monte Albán y
Avenida Fedor Dostoyevsky ambos sentidos, Avenida Fedor Dostoyevsky y Vialidad Los Nogales
ambos sentidos, de la Ciudad de Chihuahua"

ING. JOSE T. MUSA

CONSTRUCTORA MART, SA DE CV

ING. JOEL FERNANDO GUTIERREZ DELGADO

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION, CO. S.A. DE C.V.

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ

ING. ENRIQUE SAPIEN LOERA

ASIEL PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA VISITA A LA OBRA, QUE SE LLEVO A CABO EL 09 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS
09.00 HORAS EN EL SITIO DE LA OBRA:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-808019998-E10-2017

OBRA: "Rehabilitación de vialidades con concreto MR-50 de 22 cms. En: Vialidad Sacramento entre
Avenida Juárez y Vialidad Los Nogales, Tramos: Av. Teófilo Borunda y calle Río Pánuco ambos
sentidos, calle Río Pánuco y calle Manuel Aguilar ambos sentidos, calle Manuel Aguilar y Av. Juan
Escutia ambos sentidos, Av. Juan Escutia y Av. Monte Albán ambos sentidos, Avenida Monte Albán y
Avenida Fedor Dostoyevsky ambos sentidos, Avenida Fedor Dostoyevsky y Vialidad Los Nogales
ambos sentidos, de la Ciudad de Chihuahua"

ING. MIGUEL ALEJO TEPATE

CONSTRUCTORA ARALTE, S.A. DE C.V.

ING. CARLOS ALONSO RUACHO V

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

P.A.

ING. AMADO ARTURO GOMEZ BALLONA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN