



LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

CALLE MANUEL GARCIA GARCIA NO. 10102 COL. COL. DEPORTISTAS 614 4170033 Chihuahua Chihuahua. 31125

INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 259 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLIENTE: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REPRESENTANTE: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de muestreo: 2017-10-20

Fecha de Informe: 2017-10-21

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Optima	Del Lugar	
405	Prueba: 1		Tipo de Capa: BASE CUERPO SUR						
	% Especificado: 100		Localización: 0+300 AL 0+600						
	A		D	20	2143	2126	3,7	3,0	100,80
	B		C	20	2060	2126	3,7	3,1	96,90
	C		I	20	2152	2126	3,7	3,4	101,20
	D		D	20	2098	2126	3,7	3,5	98,70
	E		C	20	2108	2126	3,7	3,3	99,20
	F		I	20	2138	2126	3,7	3,0	100,60
	G		D	20	2113	2126	3,7	3,4	99,40
	H		C	20	2244	2126	3,7	3,3	103,60

Promedio de Compactación:

100,30

SE RECOMIENDA RECOMPACTAR LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS VALORES QUE RESULTARON BAJOS.

OBS: AMPLIACION CANTERA

ATENTAMENTE:

ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 259 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLIENTE: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REPRESENTANTE: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de muestreo: 2017-10-20


Fecha de Informe: 2017-10-21

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Optima	Del Lugar	
405	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE CUERPO SUR				
	% Especificado: 100				Localización: 0+300 AL 0+600				
	A		D	20	2143	2126	3,7	3,0	100,80
	B		C	20	2060	2126	3,7	3,1	99,90
	C		I	20	2152	2126	3,7	3,4	101,20
	D		D	20	2098	2126	3,7	3,5	98,70
	E		C	20	2108	2126	3,7	3,3	99,20
	F		I	20	2138	2126	3,7	3,0	100,60
	G		D	20	2113	2126	3,7	3,4	99,40
	H		C	20	2244	2126	3,7	3,3	105,60
Promedio de Compactación:									100,40

SE RECOMIENDA RECOMPACTAR LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS VALORES QUE RESULTARON BAJOS.

OBS: AMPLIACION CANTERA

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.