

En Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 Hrs. del día 14 de septiembre del 2017, se levanta la presente Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación No. LO-808019998-E14-2017, relativa a: **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS FUENTES MOLINAR EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH;** celebrada en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sita en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva en esta Ciudad.

A.- ASISTENTES:

I.- Por parte de la Dirección de Obras Públicas:

- 1.- Ing. Javier Villarreal Posada, Subdirector de Infraestructura Social de la Dirección de Obras Públicas.
- 2.- Ing. Ma. Del Carmen Mendoza Rugelio, Jefe del Depto. de Construcción Social.

II.- Por parte de la Sindicatura del Municipio de Chihuahua:

Ing. Martha Delia Orona Baylón.- Auditor

III.- Por parte de los participantes de la Licitación:

- 1.- CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: Edgar Méndez Meraz
- 2.- COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TUCAN, S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: No se presento
- 3.- CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: Ing. Manuel Sierra Soto
- 4.- CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: Ing. Raúl Ambríz Bejarano
- 5.- CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: Ing. Carlos Alonso Roacho Vázquez
- 6.- CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: No se presento
- 7.- GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: No se presento

8.- TAQ SISTEMAS MEDICOS

Representado en este acto por: No se presento

9.- CONSTRUCTORA Y PROVEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: C. Cesar Adrián Torres Mayes

10.- CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GONZALEZ, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: C. Adalberto González Marquez

11.- DISEÑO Y CONSTRUCCION CONVEXA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: No se presento

B.- ASUNTOS TRATADOS:

Aclara la Convocante lo siguiente:

- I).- Que la presente Junta de Aclaraciones, se efectúa con fundamento en la fracción X del Artículo 31, penúltimo párrafo del Artículo 34 y Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- II).- Que cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del resultado de esta Junta de Aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias Bases.
- III).- En todo a lo que se refiera en las Bases Licitatorias a llenado de formatos que no fueron incluidos en dichas Bases, se deberá entender que el Licitante podrá utilizar papelería propia de su Compañía en el vaciado de los datos solicitados.
- IV).- Las Propuestas además de ser presentadas impresas, deberán presentarla de manera Digital en los Programas OPUS y/o Excel.
- V).- Que deberán integrar a su propuesta los siguientes documentos que se hacen entrega en la presente junta y que se refieren a las Normas Oficiales Mexicanas relativas a la Seguridad de la obra y que a continuación se citan: NOM 031 STPS "Construcción" y NOM 009 STPS "Trabajo en altura"
- VI).- Se aclara a los convocantes que se otorgará un anticipo del 30%, sin embargo los licitantes deberán integrar a su propuesta carta compromiso de que iniciaran la obra en el plazo definido y que renuncian al diferimiento por entrega tardía del anticipo.

C.- SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., realizó las siguientes preguntas:

P1.- Cuales son las características de la arcilla

R1.- Se suministrara y colocara arcilla cribada color mostaza

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. realizó las siguientes preguntas:
No formulo preguntas

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V. realizó las siguientes preguntas:
No formulo preguntas

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V. realizó las siguientes preguntas:
P1.- Del concepto 3.01 suministro y colocación de superposte circular de 20 mt. De altura incluye soportaria hasta 7 lámparas así como todo lo necesario para su correcta colocación. Qué tipo de luminarias y cuantas?

P1.- Son 7 luminarias con las siguientes características: reflector fabricado en inyección de aluminio, acabado con pintura color negro, refractor de vidrio plano termotemplado transparente, resistente al impacto y a las altas temperaturas, con tres años de garantía 50,000 horas con tecnología LED modelo SLED-830-XT-240-90, 120/277V marca supra o similar incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

P2.- Mismo concepto. Debe de llevar herramienta para hizaje?

R2.- Va a ser fijoy su acceso para mantenimiento será a través de peldaños.

P3.- Se solicita detalle de la cimentación de del superposte?

R3.- Base de concreto para arbotante de 0.85 m. de diámetro, con longitud de 2.7 mt. Enterrado y 1.2 mt expuesto, concreto $f'c=250$ kg/cm² y castillo de 8 varillas No. 4 y estribos No. 3 a cada 20 cms. incluye 6 anclas con varilla roscada de $\frac{3}{4}$ y sus tuercas y rondanas planas y de presión.

CONSTRUCTORA Y PROVEDORA FUENTES, S.A. DE C.V. Realizó las siguientes preguntas:

P1.- Del concepto 3.01 suministro y colocación de superposte circular de 20 mt. De altura incluye soportaria hasta 7 lámparas así como todo lo necesario para su correcta colocación. Cuáles son las especificaciones del poste?

R1.- Va a ser un superposte de 20 m. de altura acabado galvanizado por inmersión en caliente serie L-5 con peldaños a cada 40 cms. a partir de 2.00 de altura. Cal. 10. Incluye placa de acero A-36 de $\frac{3}{4}$ " de espeso para asentarlos en la base de concreto

P2. Mismo concepto. Cuál es el detalle de la cimentación del poste?

R2. Base de concreto para arbotante de 0.85 m. de diámetro, con longitud de 2.7 mt. Enterrado y 1.2 mt expuesto, concreto $f'c=250$ kg/cm² y castillo de 8 varillas

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No. LO-808019998-E14-2017

No. 4 y estribos No. 3 a cada 20 cms. incluye 6 anclas con varilla roscada de $\frac{3}{4}$ y sus tuercas y rondanas planas y de presión.

P3.- Cual es el detalle de soportaría de las lámparas?

R3.- Se anexa croquis del detalle de la soportaría de las lámparas.

P4.- Las lámparas serán suministradas por el contratista?

R4.- Si las suministrara y colocara el licitante ganador con las siguientes características: reflector fabricado en inyección de aluminio, acabado con pintura color negro, refractor de vidrio plano termotemplado transparente, resistente al impacto y a las altas temperaturas, con tres años de garantía 50,000 horas con tecnología led modelo sled-830-xt-240-90, 120/277v marca supra o similar incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

P5.- como será la alimentación eléctrica del poste?

R5. Será de la punta a la base 3 conductores cal. 4 de aluminio incluye soportaría de acuerdo a norma.

P6.- Se colocara una barrera de malla ciclónica de 8.00 de alto por 22.50 mt. De largo debiendo cumplir con las especificaciones indicadas en el concepto correspondiente.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GONZALEZ, S.A. DE C.V.
No Formulo Preguntas

Los demás participantes en la presente junta, no realizaron preguntas. Se consultó el sistema CompraNet, no existiendo preguntas de los participantes en la presente Licitación.

D.- CELEBRACION DE UNA PROXIMA JUNTA DE ACLARACIONES

Se establece que esta es la ultima junta de aclaraciones.


E.- CIERRE Y FIRMA DEL ACTA:

Leída que fue la presente acta, se cierra a las 12:45 Hrs. del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para constancia y los efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron, entregándose copia a los interesados presentes y poniéndose a disposición de los que se encuentren ausentes en el Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, ubicada en Calle Camino a la Presa Chuvistar No. 1108, Col. Campesina Nueva de esta Cd. de Chihuahua y/o en el Sistema CompraNet.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Ing. Javier Villarreal Posada
Subdirector de Infraestructura Social



Ing. Ma. Del Carmen Mendoza Rangel
Jefe del Departamento de Construcción Social


POR LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



Ing. Martha Delia Orona Baylón
Auditor

POR PARTE DE LOS LICITANTES

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.




CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.




CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.


CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.



CONSTRUCTORA Y PROVEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GONZALEZ, S.A. DE C.V.





Suministro y colocación de bastidor a base de perfil ptr de 2"x4" galvanizado de 0.80m X 2.00m para colocar 7 luminarias en punta poste, incluye grua y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA VISITA A LA OBRA, QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A
LAS 09:00 HORAS EN EL SITIO DE LA OBRA:

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-808019998-E14-2017


OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS FUENTES MOLINAR EN EL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.

LICITANTES




CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TUCAN, S.A. DE C.V.




CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.



CONSTRUCTORA PROURYKA, S.A. DE C.V.



CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.



CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA VISITA A LA OBRA, QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A
LAS 09:00 HORAS EN EL SITIO DE LA OBRA:

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-808019998-E14-2017

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS FUENTES MOLINAR EN EL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.

LICITANTES

Construcciones y Maquinaria Gonzalez SA de CV Ing. Francisco Salas

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION, CO. S.A. DE C.V.

TAQ SISTEMAS MEDICOS

Diseño y Construcción Concreta SA de CV.

ATENTAMENTE

Jalisco
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ATENTAMENTE

Ma del Carmen Mendoza R
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL