

Segunda Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018-II

En Chihuahua, Chih., siendo las 17:00 Horas del día 01 de octubre del 2018, se levanta la presente Acta de la Segunda Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional No. DOPM-16-2018, relativa a: **REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE.**, celebrada en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, sita en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva en esta Ciudad.

A.- ASISTENTES:

I.- Por parte de la Dirección de Obras Públicas:

- 1.- Ing. Javier Villarreal Posada. – Subdirector de Infraestructura Social.
- 2.- Arq. Gloria Leticia Ruelas Vázquez.- Encargada del Depto. de Proyectos.

II.- Por parte de la Sindicatura del Municipio de Chihuahua:

- 1.-Ing. Martha Delia Orona Baylón. Auditora de Obra
- 2.-Lic. Alan Nofrieta Vota. Departamento Jurídico

III.- Por parte de los participantes en el concurso:

- 1.- CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. JOSÉ CARLOS CARRILLO MORENO

- 2.- IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA.

Representado en este acto por: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

- 3.- TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. MARGARITA CARRASCO

- 4.- CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. HIRAM SANTIAGO





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Segunda Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018-II

5.- CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

6.- CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. HECTOR ALONSO RUACHO

7.- STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. IRIS SINECIO

8.- INFRACONDUCCIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

9.- CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

10.- MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. JAIR PÉREZ MACÍAS

B.- ASUNTOS TRATADOS:

Aclara la Convocante lo siguiente:

- I).- Que la presente Junta de Aclaraciones, se efectúa con fundamento en la fracción II del Artículo 38 y en el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de dicha Ley.
- II).- Que cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del resultado de esta Junta de Aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias Bases.
- III).- Aclara la convocante con relación a la forma E-7 catálogo de conceptos:

DICE:

No.	ESPECIF	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
1	E.P.-8	Suministro de Tubería de Concreto Presforzado sin cilindro de acero, de 60" (1520 mm) de diámetro tipo H100 (espiga-campana), incluye: anillos y recubrimiento interior y exterior a base de alquitrán de hulla epoxico RP-5B, (Norma NMX-C-252-VIGENTE); L.A.B. obra.	ml	437.83



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Segunda Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018-II

10	EP.-13	Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, etc. p.u.o.t.	m3	251.75
11	E.P.8	Instalación y junteo de Tubería de Concreto Presforzado sin cilindro de acero, de 60" (1520mm) de diámetro tipo H100 (ESPIGA CAMPANA), Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km. y maniobras locales.	m	437.83
17	EP.-12	Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material "A" y/o "B", compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, limpieza p.u.o.t.	m3	1197.84

DEBE DECIR:

No.	ESPECIF	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
1		Suministro de Tubería de Polietileno de Alta Densidad Corrugada de 60" (1520 mm) de diámetro con pared interior lisa, coeficiente de rugosidad Manning $n=0.0009$, incluye: unión espiga-campana con electrofusión, pruebas, garantía y cumplimiento de la NOM aplicable; L.A.B. obra.	ml	437.83
10		Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material grava-arena de banco que elija el contratista $TMA= 1"$, Incluye: materiales de banco, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, etc. p.u.o.t.	m3	251.75
11		Instalación y junteo de Tubería de Polietileno de Alta Densidad Corrugada de 60" (1520 mm) de diámetro con pared interior lisa, coeficiente de rugosidad Manning $n=0.0009$, Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km. y maniobras locales.	m	437.83
17		Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material grava-arena de banco que elija el contratista $TMA= 1.5"$, compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: materiales de banco, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, limpieza p.u.o.t.	m3	1197.84

IV).- En relación al punto XIV establecido en la primera junta de aclaraciones, queda sin efecto.

V).- Se hace entrega a los licitantes en forma digital de los planos que a continuación se enlistan:

- Caja de caída escalonada.
- EMPAQPV1
- Pozo caja deflexión de 45° diám 1.52 m
- Pozo caja deflexión de 45° diám 1.22 m
- Pozo caja unión de 60" x 60" x 48"
- Remolque anuncio Luminoso

Glomp

[Signature]

[Signature]

Segunda Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018-II

- g) Señal 1 Modif
- h) Señal 2 Modif.

V) Se hace del conocimiento a los licitantes que el evento de la Apertura de Propuestas se difiere para el día lunes 08 de octubre de 2018 en el mismo lugar indicado en las bases de la licitación en punto de las 10:00 horas.

C.- SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

- 1.- LOS REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS PRESENTES EN ESTE ACTO NO REALIZARON PREGUNTAS.


E.- CIERRE Y FIRMA DEL ACTA:

Leída que fue la presente acta, se cierra a las 17.45 Horas, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para constancia y los efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron, entregándose copia a los interesados presentes y poniéndose a disposición de los que se encuentren ausentes en el Departamento de Construcción Urbana de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva de esta Cd. de Chihuahua.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.






CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Segunda Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018-II

ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VAZQUEZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

POR PARTE DE LA SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

ING. MARTHA DELIA ORONA BAYLÓN
AUDITOR DE OBRA.

LIC. ALAN NOFRIETA VOTA
DEPARTAMENTO JURIDICO.

POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Segunda Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018-II


CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.


CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.


TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-16-2018, RELATIVO A LA OBRA: REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE.








6

CONCURSO: N^o. DOPM-16-2018

ACEROS EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACEROS-

CONSTRUCCIONES NIVANA S.A. DE C.V.

-PREGUNTA:

PARA EL CONCEPTO DE EXCAVACIONES, SE DEBERÁ CONSIDERAR SOBRE-EXCAVACIONES O SE PAGARÁ SEGUN SECCIONES EN OBRA.

CONCEPTO #9 : EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS....



Ing. HIRAM SANTIAGO C.

CONSTRUCCIONES NIVANA S.A. DE C.V.