



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-17-2019
REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA MINERALES.

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DOPM-17-2019 RELATIVA A: REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA MINERALES, REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **02 DE JULIO DE 2019**, REUNIDOS POR SÍ O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVÍSCAR NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **DOPM-17-2019**. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22, 44, 45 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

1. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ASISTIDO POR EL **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN**, REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LAS Y LOS LICITANTES.

2. LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS, TENIENDO COMO PUNTO DE REUNIÓN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

3. SE HACE CONSTAR QUE EN EL PRESENTE ACTO COMPARECEN LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

- **ARQ. MARIO LOERA JUAREZ**

4. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE HACEN CONSTAR QUE NO EXISTE NINGUNA ACLARACIÓN.

5. LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES PRESENTARON EL ESCRITO DE INTERÉS CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 45 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA MATERIA.

- **ARQ. MARIO LOERA JUAREZ**

6. EN ESTE ACTO SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR PARTE DE LOS LICITANTES Y, QUE ENVIARON A TRAVES DEL CORREO ELECTRÓNICO O PERSONALMENTE ANTE EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-17-2019
REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA MINERALES.

ARQ. MARIO LOERA JUAREZ POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y DE ACUERDO CON LA PERSONA QUE ACUDE A ESTE ACTO, MANIFIESTA TENER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1. 12-E.P.10 Y E.P.11 EL CONCEPTO INCLUYE 2 TIPOS DE CASTILLOS 20X20 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2. Y CASTILLO 15X15 CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SIENDO Q EL PLANO NO INDICA SI EL CASTILLO ES DE 15 O DE 20 CMS. ¿CUÁL MEDIDA ES LA QUE SE COTIZARA?

RESPUESTA 1. EL CORRECTO ES EL CASTILLO DE 20 X 20 CM. Y CON F'C=200 KG/CM2.

PREGUNTA 2. 40-S/EP EL CONCEPTO HACE REFERENCIA A DETALLE EN PLANOS, SIN INCLUIR DICHO PLANO. ¿CUÁL SERÍA LA ESPECIFICACIÓN?

RESPUESTA 2. SE ANEXA PLANOS DE DETALLES DE MÓDULO DE JUEGOS MODELO B (D2.00).

PREGUNTA 3. 18-S/EP SEGÚN SISTEMA DE INSTALACIÓN DEL PASTO SINTÉTICO REQUIERE UNA CAPA DE CAUCHO SOBRE LA ARENA, ES LO QUE DA SOPORTE AL CORREDOR SIENDO LA SUPERFICIE QUE PISAN LOS JUGADORES. ¿DEBERÁ AGREGARSE A LA COTIZACIÓN AUN CUANDO NO LO DESCRIBE EL CONCEPTO?

RESPUESTA 3. NO REQUIERE CAUCHO ESTE TIPO DE PASTO, LA FIBRA DOBLE ACTÚA COMO SUPERFICIE AMORTIGUANTE.

PREGUNTA 4. 4.40-S/EP EL CONCEPTO INDICA UNA SOLA TORRE, ¿SE AGREGARA AL CONCEPTO LA COLOCACIÓN DE UNA SEGUNDA TORRE? SE REQUIERE UNA SEGUNDA SECCIÓN DE TORRE YA QUE POR FUERZA SI HAY UN PUENTE COLGANTE DEBE HABER OTRA TORRE QUE RECIBA EL PUENTE. TAMPOCO HAY ESPACIO PARA DOS RESBALADILLAS SI ES DE UNA SOLA TORRE, SE REQUIERE LA SEGUNDA TORRE SI ESTÁN INCLUYENDO 2 PIEZAS DE RESBALADILLAS.

RESPUESTA 4. ES UNA SOLA TORRE, 2 RESBALADILLAS Y EL PUENTE COLGANTE TERMINA EN OTRA ESTRUCTURA, SE ANEXAN PLANOS DE DETALLES DE MÓDULO DE JUEGOS MODELO B (D2.00).

PREGUNTA 5. FORMA E-6D. INCISO G. ¿LA FORMA E-6D SE MARCARA COMO "NO APLICA" O NOS PROPORCIONARAN ALGÚN MATERIAL O EQUIPO?

RESPUESTA 5. SE INTEGRA LA FORMA E-6D PROPORCIONADA POR LA DOPM Y EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA SE COPIARA LA MISMA Y SE LE ADICIONARA EL TEXTO "NO APLICA", DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARA NINGÚN MATERIAL Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-17-2019
REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA MINERALES.

7. CELEBRACIÓN DE LA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

SE INDICA QUE ESTA ES LA PRIMERA Y ULTIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

8. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE LA MATERIA, LAS PRESENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-17-2019 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LAS MISMAS Y TENDRÁN EFECTOS GENERALES Y OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES AUN Y CUANDO NO HAYAN COMPARECIDO ANTE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES DEBIENDO CONSIDERAR AQUÍ LO ASENTADO PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES.

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE LA MATERIA Y EL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO VIGENTE, SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A LOS PARTICIPANTES PESENTES Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DE LA MISMA EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 10:20 HRS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	ING. JAVIER VICARRER POCCHI	
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN SECRETARIO TÉCNICO		
C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ TESORERA MUNICIPAL VOCAL		
LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL VALVERDE, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ASESOR		
LIC. CÉSAR ÁMIN ANCHONDO ÁLVAREZ SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA ASESOR	Ing. Martha Delia Ornela	
LIC. ANTONIO GARCÍA HERNANDEZ REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ASESOR	Ing. Karla Alejandra Ponce Benavides	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-17-2019
REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA MINERALES.

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
INVITADO ESPECIAL

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE
DE LEÓN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
ÁREA REQUIRIENTE

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
ARQ. MARIO LOERA JUAREZ		