

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN No. IO-808019998-E8-2017

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 Hrs. del día 09 de Agosto del 2017, se levanta la presente Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación por invitación a cuando menos tres personas No. IO-808019998-E8-2017, relativa a: **REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO (AV. LA CANTERA) EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**; celebrada en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sita en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva en esta Ciudad.

A.- ASISTENTES:

I.- Por parte de la Dirección de Obras Públicas:

- 1.- Ing. Javier Villarreal Posada, Subdirector de Infraestructura Social.
- 2.- Ing. Ma. Del Carmen Mendoza Rugelio, Jefe del Departamento de Construcción Social.
- 3.- Ing. Gilberto Sepúlveda Gutierrez, Jefe de oficina de Arroyos

II.- Por parte de la Sindicatura del Municipio de Chihuahua:

1. Ing. Martha Delia Orona Baylón.- Auditor

III.- Por parte de los participantes de la Licitación:

- 1.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
Representado en este acto por: Arq. Alva de Santiago Dominguez
- 2.- GUADALUPE LORENA DIAZ MONTES
Representado en este acto por: Ing. Valentín Rodríguez Chavira
- 3.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: NO SE PRESENTO
- 4.- LARROC EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Representado en este acto por: NO SE PRESENTO
- 5.- ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE C.V.
Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN No. IO-808019998-E8-2017

B.- ASUNTOS TRATADOS:

Aclara la Convocante lo siguiente:

- I).- Que la presente Junta de Aclaraciones, se efectúa con fundamento en la fracción X del Artículo 31, penúltimo párrafo del Artículo 34 y Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- II).- Que cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del resultado de esta Junta de Aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias Bases.
- III).- En todo a lo que se refiera en las Bases Licitatorias al llenado de formatos que no fueron incluidos en dichas Bases, se deberá entender que el Licitante podrá utilizar papelería propia de su Compañía en el vaciado de los datos solicitados.
- IV).- Las Propuestas además de ser presentadas impresas, deberán presentarla de manera Digital en los Programas OPUS y/o Excel. (FORMAS E-6 Y E7).
- V).- Que deberán integrar a su propuesta los siguientes documentos que se hacen entrega en la presente junta y que se refieren a las Normas Oficiales Mexicanas relativas a la Seguridad de la obra y que a continuación se citan: NOM 031 STPS "Construcción" y NOM 009 STPS "Trabajo en altura"
- VI).- El sitio donde se realizará la obra, se encuentra libre de afectaciones.
- VII).- En las bases licitatorias la fecha que se indica para la presentación de la propuesta es el: 16 de agosto del 2017 a las 14:00 hrs. Confirmándose la fecha de apertura

C.- SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Por parte de la Dirección de Obras Publicas aclara:

En el punto 9.8.- Suministro y colocación de Superposte circular de 20.0 Mts de altura Incluye soporteria hasta 3 lámparas así como todo lo necesario para su correcta colocación.

Se debe cotizar poste de 15. Mts. De alto.

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No. IO-808019998-E8-2017

1.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

P1.- Es correcta las dimensiones de la base de concreto para colocar arbotante indicada en el catalogo para colocar poste de 20 mts. De alto

R1.- El poste que se debe cotizar es de 15 mts. De alto, la base de concreto se cotizara como indica el catalogo de conceptos.

P2.- El pago ante CFE en qué punto se deberá incluir.

R2.- Este pago se deberá incluir en el punto 9.12 Pago de unidad de verificación

P3.- Que más incluye el punto 9.13 Subestación eléctrica

R3.- La Subestación eléctrica de 15 kva tipo poste monofásica de 13200-120 /240 volts aérea incluye poste, crucetas, cortacircuitos, apartarayo, conectores, equipo de medición, gabinete para interruptor principal nema 3R, y todo lo necesario para su correcta instalación.

P4.- No incluyen tablero de control en cisterna

R4.- Si no viene indicado en el catálogo de conceptos no se cotiza

2.- GUADALUPE LORENA DIAZ MONTES

P1.- EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NO FORMULO PREGUNTAS

R1.-

3.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A. DE C.V.

No se presento

4.- LARROC EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

No se presento

5.- ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE C.V.

No se presento

Los participantes en la presente junta, no realizaron preguntas. Se consultó el sistema CompraNet, no existiendo preguntas de los participantes en la presente Licitación.

D.- CELEBRACION DE UNA PROXIMA JUNTA DE ACLARACIONES

Se establece que esta es la ultima junta de aclaraciones.




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN No. IO-808019998-E8-2017


E.- CIERRE Y FIRMA DEL ACTA:

Leída que fue la presente acta, se cierra a las 12:45 Hrs. del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para constancia y los efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron, entregándose copia a los interesados presentes y poniéndose a disposición de los que se encuentren ausentes en el Departamento de Construcción Social de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Calle Camino a la Presa Chuvistar No. 1108, Col. Campesina Nueva de esta Cd. de Chihuahua y/o en el Sistema CompraNet.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Ing. Javier Villarreal Posada
Subdirector de Infraestructura Social

P.A. 
Ing. Ma. Del Carmen Mendoza Rugelio
Jefe del Departamento de Construcción Social


Ing. Gilberto Sepúlveda Gutierrez
Jefe de Oficina de Arroyos

POR LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


Ing. Martha Delia Orona Baylón
Auditor



Alb. J. S. S.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN No. IO-808019998-E8-2017

POR PARTE DE LOS LICITANTES

Alba I. Sanjurjo
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Valentin Peña
GUADALUPE LORENA DIAZ MONTES

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A. DE C.V.

LARROC EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE C.V.

fr

es

es

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA VISITA A LA OBRA, QUE SE LLEVO A CABO EL 09 DE AGOSTO DE 2017, A LAS 10:00 HORAS EN EL SITIO DE LA OBRA:

LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-808019998-E8-2017

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO (AV. LA CANTERA), EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LICITANTES

Alba de Santiago
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V

Valentin Rca
GUADALUPE LORENA DIAZ MONTES

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V.

LARROC EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE C.V.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA VISITA A LA OBRA, QUE SE LLEVO A CABO EL 09 DE AGOSTO DE 2017, A LAS 10:00 HORAS EN EL SITIO DE LA OBRA:

LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-808019998-E8-2017

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO (AV. LA CANTERA), EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ATENTAMENTE



ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



P.O.

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



ING. GILBERTO SEPÚLVEDA GUTIERREZ
JEFE DEL OFICINA ARROYOS