



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-49-2023

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DOPM-49-2023 RELATIVA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ALVAREZ", SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 09:30 horas del día 18 de julio de 2023, fecha y hora establecida para la junta de aclaraciones, reunidos por sí o debidamente representados, los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional Presencial No. DOPM-49-2023 lo anterior con fundamento en los artículos 22, 44, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; así como el artículo 59 y 60 de su Reglamento.

1. Este acto es presidido por la Ing. Xóchitl Pérez Blanco en representación del Director de Obras Públicas Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua asistida por el Ing. Guillermo Campos Nava, representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de las y los licitantes.

2. La visita al sitio de realización de los trabajos se llevó a cabo el día 17 de julio del presente año en punto de las 09:00 hrs, teniendo como punto de reunión las oficinas del Depto. de Construcción Social de la Dirección de Obras Públicas, en la cual no se exteriorizaron datos relevantes.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:

- CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
- GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A. DE C.V.

4. Se manifiesta por parte de la convocante que el siguiente participante no presento el escrito de interés al que hace referencia el artículo 45, fracción III de la Ley, para realizar cuestionamientos o presentar dudas por lo que tendrá la calidad de observador en términos del último párrafo del artículo 35 de la Ley.

- CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-49-2023

5. Por parte de las empresas CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V. y GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN C.O. S.A. DE C.V., se realizan las siguientes preguntas, se da lectura a las preguntas y respuestas:

Por parte de CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

EN LOS CONCEPTOS 3, 16, 36, 46, 78, 96, 120, 133, 156, 179, 197, 212 y 269.

PREGUNTA 1.- ¿Este concepto es la carga y el acarreo de los conceptos de despalme y corte del terreno natural?

RESPUESTA 1: AFIRMATIVO, SÓLO PARA LOS CONCEPTOS DE DESPALME 45, 77 Y 178 YA SE INDICA EL RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MISMOS QUE NO SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO.

La empresa CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V., considera que los volúmenes considerados no son correctos en los conceptos antes mencionados, por lo que solicita aclaración.

RESPUESTA: Se dará la repuesta en la segunda junta de aclaraciones.

PREGUNTA 2.- ¿Se deberá considerar el material suelto o compacto?

RESPUESTA 2: EL CONCEPTO YA INDICA EL ABUNDAMIENTO, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERARLO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO.

EN LOS CONCEPTOS: 216, 219, 230, 240, 250 y 260.

PREGUNTA 3.- ¿En el concepto dice armada con varilla 3/8 en ambos sentidos y malla electrosoldada 66-10-10, es correcto esto?

RESPUESTA 3: SÍ, ES CORRECTO.

PREGUNTA 4.- ¿En el punto 2.5 de las bases menciona una asignación para el ejercicio presupuestal 2023 de \$38'230,000.00 este monto es más I.V.A.?

RESPUESTA 4: NO, EL RECURSO EN MENCIÓN YA INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

PREGUNTA 5.- ¿Podemos programar la obra con un monto mayor a lo establecido, aunque la dependencia nos pague únicamente lo presupuestado para el 2023?

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-49-2023

RESPUESTA 5: SÍ.

PREGUNTA 6.- NOS PODRAN PROPORCIONAR PLANOS DE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS: 33, 66, 71, 73, 82, 94, 149, 183, 210, 278, 279 Y 280.

RESPUESTA 6: SE ENTREGARÁN EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES LOS PLANOS CON DETALLES CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS, DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL.

Por parte de GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN C.O, S.A. DE C.V.:

EN EL CONCEPTO 524: DESPALME, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN ÁREA DE AMPLIACIÓN DE CARRIL, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

PREGUNTA 1.- INDICAR EL ESPESOR DEL DESPALME.

RESPUESTA 1: ESPESOR DE 20 CMS.

EN EL CONCEPTO 65: TRABE T-1 DE 22 CMS X 35 CMS CON 8 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

PREGUNTA 2.- INDICAR F'C DEL CONCRETO.

RESPUESTA 2: F'C=200 Kg/cm2.

EN EL CONCEPTO 550: TRABE DE 20 CMS X 40 CMS CON 8 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

PREGUNTA 3.- INDICAR F'C DEL CONCRETO.

RESPUESTA 3: F'C=200 Kg/cm2.

EN EL CONCEPTO 555: TRABE DE 20 CMS X 40 CMS CON 8 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-49-2023

PREGUNTA 4.- INDICAR F'C DEL CONCRETO.

RESPUESTA 4: F'C=200 Kg/cm2.

EN EL CONCEPTO 274: TRATAMIENTO DE ARCILLA MEZCLADA CON CAL (A RAZÓN DE 40 KILOS DE CAL POR CADA 0.4 M3 DE ARCILLA), EN CAPA DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: COMPACTACIÓN CON COMPACTADORA DE PLACA AL 95% DEL P.V.S.M., RIEGO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

PREGUNTA 5.- INDICAR SI SE DEBERA INCLUIR EL SUMINISTRO DE LA CAL.

RESPUESTA 5: SÍ, SE DEBERÁ INCLUIR EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LAS CANTIDADES YA ESTIPULADAS.

6. Por parte de la convocante se notifican que no existen aclaraciones

Por lo anterior la dependencia pregunta a los asistentes si hay alguna otra duda o pregunta respecto a las aclaraciones y respuestas presentadas en esta junta de aclaraciones.

Por parte de la empresa CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V., realiza la siguiente pregunta:

EN EL CONCEPTO NO. 15: DESPALME DE 50 CMS CON MEDIOS MECÁNICOS DONDE LO INDIQUE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: MANIOBRAS, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

PREGUNTA .- ¿Es correcto el espesor del despálme?

RESPUESTA: SÍ, ES CORRECTO.

7. Celebración de la próxima junta de aclaraciones.

El día 19 de julio de 2023 a las 12:00 hrs. En este mismo recinto.

No habiendo dudas o aclaraciones por parte los asistentes, con fundamento en el artículo 44 de la ley de la materia, las presentes aclaraciones a la convocatoria y a las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial No. DOPM-49-2023 forman parte integral de las mismas y tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes aún y cuando no hayan comparecido ante la presente junta de aclaraciones debiendo considerar aquí lo asentado para la elaboración de sus proposiciones.

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-49-2023

De conformidad al artículo 45 de la ley de la materia se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se fijará un ejemplar de la misma en las oficinas de la convocante.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 10:42 hrs. del día 18 de julio de 2023, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	Xóchitl Pérez B.	
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN VOCAL (ÁREA TÉCNICA)		
LIC. JAVIER ARMANDO MEJÍA JACOBO SUBSECRETARIO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ASESOR	Angel Rafael Barrera Solís	
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA SECRETARIA TÉCNICA		
LIC. MARIANA DE LACHICA HUERTA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL OBSERVADOR		
MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGÁN SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA INVITADO ESPECIAL	Andrea Ares Arrieta	Andrea AA
ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL	Ing. Hilario Torres	
LIC. FRANCISCO JAVIER CORRALES MILLÁN COORDINADOR JURIDICO		

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-49-2023

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS
INVITADO ESPECIAL

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.	Ing. Hector Ruacho E.	
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	MANUEL SIERRA	
GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A. DE C.V.	ING. HUGO CORREA	



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-49-2023

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ALVAREZ", SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS

ACTA CON MOTIVO DE LA VISITA AL LUGAR DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DOPM-49-2023 RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ALVAREZ", SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 9:00 horas del día 17 de julio de 2023, reunidos el personal de la Dirección de Obras Públicas encargados para realizar la presente y los licitantes con el objeto de que conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional NO. DOPM-49-2023, lo anterior con fundamento en los artículos 38 fracción V y 40 fracción XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 58 de su Reglamento.

1. Este acto es presidido por el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA** representante del área requirente de los trabajos, a fin de dar a conocer las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico a los licitantes.

2. La visita al sitio de realización de los trabajos se lleva a cabo teniendo como punto de reunión las oficinas del Departamento de Construcción Social de la Dirección de Obras Públicas ubicado en calle Camino a la Presa Chuvíscar # 1108 Col. Campesina Nueva Chihuahua, Chih.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:

- Constructora Santa Rosalía S.A de C.V.
- GL DISEÑO CONSTRUCCIÓN
- _____
- _____

4. Por parte de la convocante:

- Se coordina la visita al lugar de obra.

Dirección de Obras Públicas



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-49-2023

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ALVAREZ", SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS

- Se hace del conocimiento de los participantes el lugar del sitio de los trabajos.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente visita al lugar del sitio siendo las 10:00 hrs del mismo día, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN SOCIAL	Lev Coronel de la Rosa	

INVITADOS ESPECIALES:

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
Jesús Luis Montes Jerez	SEDECA TURIA	

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A DE C.V.	Ing. Hector Ruacho E.	
CONSTRUCCIONES MARRO S.A DE C.V.		
GL DISEÑO construcción	Ina Hugo Correa	

Dirección de Obras Públicas