



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2025**

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DOPM-38-2025 RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN INTERSECCIÓN VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. DE LAS INDUSTRIAS.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas en punto del día 25 de agosto de año 2025, fecha y hora establecida para la Junta de Aclaraciones, reunidos por sí o debidamente representados, los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, colonia Campesina Nueva; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional Presencial No. DOPM-38-2025, lo anterior con fundamento en los artículos 22, 44, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; así como el artículo 59 y 60 de su Reglamento.

Se encuentran presente por parte del Comité De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua, los siguientes integrantes:

- Licenciada Sandra Elisa Tarango Flores, en representación del Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua.
- Ingeniero Ricardo Rodarte de la Rosa, Subdirector de Infraestructura, Vocal (Área Técnica).
- Ingeniera Denisse Stephanie Parra Trevizo, en representación de la Licenciada Carmen Yazmín Hidalgo Posada, Titular del Órgano Interno de Control
- Licenciada Ana Patricia Reza Flores, Jefa del Departamento de Licitaciones en su carácter de Secretaria Técnica.
- Maestra Olivia Franco Barragán, Sindica Municipal.
- Licenciada María Carolina Martínez Corral, representante del Licenciado Francisco Javier Corrales Millán en su carácter de Coordinador Jurídico de la Dirección de Obras Públicas.
- Licenciado Alejandro Burciaga Palomino, Coordinador Administrativo de la Dirección de Obras Públicas.
- C. Ever Miguel Moreno Leyva, en su carácter de Observador Ciudadano

Este acto es presidido la Licenciada Sandra Elisa Tarango Flores en representación del Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua asistida por el Ingeniero Ricardo Rodarte de la Rosa representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de las y los licitantes.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2025**

La visita al sitio de realización de los trabajos se llevó a cabo el día 21 de agosto del presente año en punto de las 09:00 hrs, teniendo como punto de reunión las oficinas del Departamento de Construcción Urbana de la Dirección de Obras Públicas, en la cual no se exteriorizaron datos relevantes.

Se hace constar que en el presente acto comparen los siguientes participantes:

- Ingeniero Gerardo Alderete Ruacho, en representación de Constructora Santa Rosalía, S.A. de C.V.
- Ingeniero Pedro Meléndez Velázquez en representación de Stahl Construcciones, S.A. de C.V., en asociación con Ingeniería y Construcciones Trak, S.A. de C.V.
- C. María Susana Aguirre Neder, en representación de Urbanissa, S.A. de C.V.

Se manifiesta por parte de la convocante que el siguiente participante no presento el escrito de interés al que hace referencia el artículo 45, fracción III de la Ley, para realizar cuestionamientos o presentar dudas, por lo que tendrá calidad de observador.

- Constructora Santa Rosalía, S.A. de C.V.

Por parte de la empresa Stahl Construcciones, S.A. de C.V., solicita la siguiente aclaración:

PREGUNTA 1: EN EL CATÁLOGO EN LA CLAVE 111.- SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO (SID), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: SID-15 PUENTE CLARO DE 12.00 MTS 3TAB DE 122X244 CMS FONDO AI Y LETRAS GD CON POSTES. INCLUYE BASE DE CONCRETO DE 0.70X0.70X1.50 MTS F'C=250KG/CM2 CON JUEGO DE ANCLAS 8 PUNTAS DE 1" C/ ZAPATA AISLADA, MANIOBRAS CON GRÚA, INSTALACIÓN Y ARMADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ¿Podrían por favor especificar si las medidas correctas son en el plano o en el catálogo?

RESPUESTA 1: LAS DIMENSIONES CORRECTAS SON LAS MOSTRADAS EN EL PLANO DE SEÑALAMIENTO

EN LA FORMA AE-04 CATALOGO DE CONCEPTOS:

DICE:

"SID-15 PUENTE CLARO DE 12.00 MTS 3TAB DE 122X244 CMS FONDO AI Y LETRAS GD CON POSTES..."

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvyscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2025

DEBE DECIR:

"SID-15 PUENTE CLARO DE 20.00 MTS 3TAB DE 366X244 CMS FONDO AI Y LETRAS GD CON POSTES."

Por parte de la empresa Urbanissa, S.A. de C.V., solicita la siguiente aclaración:

PREGUNTA 2: El concepto 181.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD-14" DE DIA VETRC, PARA USC EN AGLA POTABLE, ¿cuál sería el diámetro de la tubería?

RESPUESTA 2: EN LA FORMA AE-04 CATALOGO DE CONCEPTOS:

DICE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD-14" DE DIAMETRO, PARA USO EN AGUA POTABLE.

DEBE DECIR:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 14" DE DIÁMETRO Y RD 26 (NORMA NMX-E-145/1-VIGENTE), PARA USO EN AGUA POTABLE.

Por lo anterior la dependencia pregunta a los asistentes si hay alguna otra duda o pregunta respecto a las aclaraciones presentadas en esta junta de aclaraciones

Celebración de la próxima Junta de Aclaraciones.

Se indica que esta es la primera y última junta de aclaraciones.

No habiendo dudas o aclaraciones por parte los asistentes, con fundamento en el artículo 44 de la ley de la materia, las presentes aclaraciones a la convocatoria y a las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial No. DOPM-38-2025 forman parte integral de las mismas y tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes aún y cuando no hayan comparecido ante la presente junta de aclaraciones debiendo considerar lo aquí asentado para la elaboración de sus proposiciones.

De conformidad al artículo 45 de la ley de la materia se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se fijará un ejemplar de la misma en las oficinas de la convocante.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones siendo las diez horas con doce minutos firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2025

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua Presidente	Licenciada Sandra Elisa Tarango Flores,	
Ingeniero Ricardo Rodarte de la Rosa Subdirector de Infraestructura Urbana Vocal (Área Técnica)		Ricardo Rodarte R
Licenciada Carmen Yazmín Hidalgo Posada Titular del Órgano Interno de Control Observadora	Ingeniera Denisse Stephanie Parra Trevizo,	
Maestra Olivia Franco Barragán Síndica Municipal Invitado		
Licenciada Ana Patricia Reza Flores, Secretaria Técnica.		
Licenciado Francisco Javier Corrales Millán Coordinador Jurídico de la Dirección de Obras Públicas	Licenciada María Carolina Martínez Corral,	Maria Carolina Martinez Corral
Licenciado Alejandro Burciaga Palomino, Coordinador Administrativo de la Dirección de Obras Públicas. Invitado		
C. Ever Miguel Moreno Leyva Observador Ciudadano Invitado		

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuiscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-38-2025

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Constructora Santa Rosalía, S.A. de C.V.	Ingeniero Gerardo Alderete Ruacho	
Stahl Construcciones, S.A. de C.V., en asociación con Ingeniería y Construcciones Trak, S.A. de C.V.	Ingeniero Pedro Meléndez Velázquez	
Urbanissa, S.A. de C.V.	C. María Susana Aguirre Neder	

P.S. R.E.E.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvскар No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx