

6 5 4 3 2 1

D

C

B

A

OBRA DE CRUCE PLUVIAL

PLANTA GENERAL

PLANTA

DETALLE DE DENTELLON DE CONCRETO

DETALLE DE DREN

DETALLE DE BANQUETA

DETALLES MUROS DE MAPOSTERIA ESTRIBOS

ALEROS

NOTA 1:

ACOTACIONES EN CENTIMETROS

CONCRETO NORMALIZADO $f_c = 150$ Kgf/cm²

REJILLAS DE CONCRETO A BASE DE CANALLA DE P.D. CON TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8", ACABADO LAVADO

CONCRETO $f_c = 200$ Kgf/cm²

AREA = 612.5 cm²

LOSA DE ACCESO A PUENTES

PLANTA DE ARMADO

CORTE DE REFUERZO

LOSA DE ACCESO A PUENTES

CORTE DE REFUERZO

LOC.	VAR.	DIAM.	NUM.	LONG. TOTAL	CROQUIS	a (cm)	b (cm)	c (cm)	PESO KG	
LOSA DE APROCHE	A1	SC	73	296		228	15	19	335	
	A2	SC	55	247		237	10	-	211	
	B1	SC	16	1070		1070	-	-	266	
	B2	SC	10	1070		1070	-	-	166	
	E	6C	4	1132		1070	20	11	101	
	F	4C	55	119		32	17	33	65	
LOSA DE JUNTA DE DILATACION	G	SC	27	30		30	-	-	13	
	H	SC	3	1070		1070	-	-	18	
* I					SC	72	40.9	12.34	-	17
* SE INCLUYE EN JUNTA DE DILATACION										
ACERO DE $f_y = 4200$ kg/cm ²										1157 kg
CONCRETO $f_c = 250$ kg/cm ²										6.0 m ³
NEOPRENO SINOSE 60										8.3 cm ²
CARTON ASFALTADO DE 1.5 cm DE ESPESOR										3.24 m ²
JUNTA DE DILATACION DE 8.0 cm										
ACERO DE REFUERZO $f_y = 4200$ kg/cm ²										54 kg
JUNTA TPO CREF WIDE 100										10.8 m
PERFIL ELASTOMERO										10.8 m

