

LABORATORIO MECANICA DE SUELOS
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

INFORME DE COMPACTACION

OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS NORIAS ETAPA 1	ENSAYE No.	03/30
LOCALIZACION:	C. NORIA DE LOS ANGELES	FECHA DE RECIBO	12-may-22
JUAN PABLO SEGUNDO	CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	30-may-22

COMPACTACION DE : COMPACTACION DE CAPA NO 3 DEL TRAMO (32-31)	
REPORTE DE CAMPO N° <u>3</u>	COMPACTACION <u>X</u> RECOMPACTACION <u> </u>
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYADA/ 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <u>15</u>	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

Myself, my wife and children

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA

LABORATORIO MECANICA DE SUELOS
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISON

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

INFORME DE COMPACTACION

OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS NORIAS ETAPA 1	ENSAYE No.	05/30
LOCALIZACION:	C. NORIAS LAS ALMAS	FECHA DE RECIBO	27-may-22
JUAN PABLO SEGUNDO	CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	30-may-22

COMPACTACION DE : COMPACTACION DE CAPA NO 4 DEL TRAMO (18-24)	
REPORTE DE CAMPO N° 5	COMPACTACION X RECOMPACTACION
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD/ 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : 15	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

Mynd ~~Mynd~~ ~~Mynd~~

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA

LABORATORIO MECANICA DE SUELOS
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

INFORME DE COMPACTACION

OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS NORIAS ETAPA 1	ENSAYE No.	06/30
LOCALIZACION:	C. NORIAS SUR	FECHA DE RECIBO	07-jun-22
JUAN PABLO SEGUNDO	CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	30-jun-22

COMPACTACION DE : COMPACTACION DE CAPA NO 5 DEL TRAMO (16-17)	
REPORTE DE CAMPO N° <u>6</u>	COMPACTACION <u>X</u> RECOMPACTACION <u> </u>
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD/ <u>90.0%</u>	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <u>15</u>	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

Mynd myndir myndir

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA



INFORME DE COMPACTACION

OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS NORIAS ETAPA 1	ENSAYE No.	7/30
LOCALIZACION:	C. NORIAS SUR	FECHA DE RECIBO	10-jun-22
JUAN PABLO SEGUNDO	CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	30-jun-22

COMPACTACION DE : COMPACTACION DE CAPA NO 3 DEL TRAMO (19-20)	
REPORTE DE CAMPO N° <u>7</u>	COMPACTACION <u>X</u> RECOMPACTACION <u> </u>
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD/ <u>90.0%</u>	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <u>15</u>	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

Abigail Dyer

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA



MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA

LABORATORIO MECANICA DE SUELOS
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISON

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

INFORME DE COMPACTACION

OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS NORIAS ETAPA 1	ENSAYE No.	9/30
LOCALIZACION:	C. NORIAS LA PINTA	FECHA DE RECIBO	02-ago-22
JUAN PABLO SEGUNDO	CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	30-ago-22

COMPACTACION DE : COMPACTACION DE CAPA NO 5 DEL TRAMO (35-36)	
REPORTE DE CAMPO No <u>9</u>	COMPACTACION <u>X</u> RECOMPACTACION <u> </u>
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYADA/ 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <u>15</u>	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

Myself *Myself* *Myself*

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA

LABORATORIO MECANICA DE SUELOS
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISON

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

INFORME DE COMPACTACION

OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS NORIAS ETAPA 1	ENSAYE No.	9/30
LOCALIZACION:	C. NORIAS LA PINTA	FECHA DE RECIBO	02-ago-22
JUAN PABLO SEGUNDO	CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	30-ago-22

COMPACTACION DE : COMPACTACION DE CAPA NO 5 DEL TRAMO (35-36)	
REPORTE DE CAMPO N° 9	COMPACTACION X RECOMPACTACION
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD/ 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : 15	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

Mynd Justin varðit
þetta.

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA