

**LABORATORIO MECANICA DE SUELOS**  
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

## INFORME DE COMPACTACION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| OBRA: <b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b> | ENSAYE No.       | <b>1/1</b>       |
| LOCALIZACION: <b>COL LAS NORIAS</b>                   | FECHA DE RECIBO  | <b>02-ago-22</b> |
| <b>MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.</b>                      | FECHA DE INFORME | <b>03-ago-22</b> |

|                                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMPACTACION DE : <b>RELLENO ZANJAS TRAMO 52-70</b>                           |                                            |
| REPORTE DE CAMPO No. _____                                                    | COMPACTACION <b>X</b> RECOMPACTACION _____ |
| GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYADA: <b>90.0%</b> |                                            |
| ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <u>20</u>                                |                                            |

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA

**LABORATORIO MECANICA DE SUELOS**  
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

## INFORME DE COMPACTACION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| OBRA: <b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b> | ENSAYE No.       | <b>1/2</b>       |
| LOCALIZACION: <b>COL LAS NORIAS</b>                   | FECHA DE RECIBO  | <b>04-ago-22</b> |
| <b>MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.</b>                      | FECHA DE INFORME | <b>05-ago-22</b> |

|                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMPACTACION DE : <b>RELLENO ZANJAS TRAMO 70-71</b>                          |                                            |
| REPORTE DE CAMPO No. _____                                                   | COMPACTACION <b>X</b> RECOMPACTACION _____ |
| GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, <b>90.0%</b> |                                            |
| ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <u>20</u>                               |                                            |

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES**

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA



## INFORME DE COMPACTACION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| OBRA: <b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b> | ENSAYE No.       | <b>1/1</b>       |
| LOCALIZACION: <b>COL LAS NORIAS</b>                   | FECHA DE RECIBO  | <b>08-ago-22</b> |
| <b>MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.</b>                      | FECHA DE INFORME | <b>10-ago-22</b> |

|                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMPACTACION DE : <b>RELLENO ZANJAS TRAMO 71-68</b>                          |                                            |
| REPORT DE CAMPO No. _____                                                    | COMPACTACION <b>X</b> RECOMPACTACION _____ |
| GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, <b>90.0%</b> |                                            |
| ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <b>20</b>                               |                                            |

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES**

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA



## INFORME DE COMPACTACION

|                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMPACTACION DE : <b>RELLENO ZANJAS TRAMO 68-69</b>                          |                                            |
| REPORTE DE CAMPO No. _____                                                   | COMPACTACION <b>X</b> RECOMPACTACION _____ |
| GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, <b>90.0%</b> |                                            |
| ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <b>20</b>                               |                                            |

[illegible]

**LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES**

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA

**LABORATORIO MECANICA DE SUELOS**  
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

## INFORME DE COMPACTACION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| OBRA: <b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b> | ENSAYE No.       | <b>1/1</b>       |
| LOCALIZACION: <b>COL LAS NORIAS</b>                   | FECHA DE RECIBO  | <b>18-ago-22</b> |
| <b>MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.</b>                      | FECHA DE INFORME | <b>19-ago-22</b> |

|                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMPACTACION DE : <b>RELLENO ZANJAS TRAMO 72-73</b>                          |                                            |
| REPORTE DE CAMPO No. _____                                                   | COMPACTACION <b>X</b> RECOMPACTACION _____ |
| GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, <b>90.0%</b> |                                            |
| ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <b>20</b>                               |                                            |

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES**

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA

**LABORATORIO MECANICA DE SUELOS**  
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

## INFORME DE COMPACTACION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| OBRA: <b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b> | ENSAYE No.       | <b>1/1</b>       |
| LOCALIZACION: <b>COL LAS NORIAS</b>                   | FECHA DE RECIBO  | <b>24-ago-22</b> |
| <b>MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.</b>                      | FECHA DE INFORME | <b>26-ago-22</b> |

|                                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMPACTACION DE : <b>RELLENO ZANJAS TRAMO 73-74</b>                           |                                            |
| REPORTE DE CAMPO No. _____                                                    | COMPACTACION <b>X</b> RECOMPACTACION _____ |
| GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYADA, <b>90.0%</b> |                                            |
| ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : <b>20</b>                                |                                            |

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES**

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA