



INFORME DE COMPACTACION

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ENSAYE No.	1/1
LOCALIZACION: COL LAS NORIAS	FECHA DE RECIBO	02-ago-22
MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	03-ago-22

COMPACTACION DE : **RELLENO ZANJAS TRAMO 52-70**

REPORTE DE CAMPO No. _____ COMPACTACION **X** RECOMPACTACION _____

GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, **90.0%**

ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : **20**

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA



INFORME DE COMPACTACION

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ENSAYE No.	1/2
LOCALIZACION: COL LAS NORIAS	FECHA DE RECIBO	04-ago-22
MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	05-ago-22

COMPACTACION DE : RELLENO ZANJAS TRAMO 70-71	
REPORTE DE CAMPO No. _____	COMPACTACION X RECOMPACTACION _____
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : 20	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA



INFORME DE COMPACTACION

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ENSAYE No.	1/1
LOCALIZACION: COL LAS NORIAS	FECHA DE RECIBO	08-ago-22
MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	10-ago-22

COMPACTACION DE : RELLENO ZANJAS TRAMO 71-68	
REPORTE DE CAMPO No. _____	COMPACTACION X RECOMPACTACION _____
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : 20	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

Mynd ~~mynd~~ mynd

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA



INFORME DE COMPACTACION

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ENSAYE No.	1/1
LOCALIZACION: COL LAS NORIAS	FECHA DE RECIBO	10-ago-22
MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	15-ago-22

COMPACTACION DE : RELLENO ZANJAS TRAMO 68-69	
REPORTE DE CAMPO No. _____	COMPACTACION X RECOMPACTACION _____
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : 20	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA

LABORATORIO MECANICA DE SUELOS
CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

INFORME DE COMPACTACION

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ENSAYE No.	1/1
LOCALIZACION: COL LAS NORIAS	FECHA DE RECIBO	18-ago-22
MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	19-ago-22

COMPACTACION DE: RELLENO ZANJAS TRAMO 72-73	
REPORTE DE CAMPO No. _____	COMPACTACION X RECOMPACTACION _____
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM: 20	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
El personal de la oficina de la Fiscalía General del Estado, en el mes de mayo de 2018, realizó una visita de campo a la zona de estudio, con el fin de verificar la información proporcionada por el propietario de la finca, así como la ubicación de la zona de estudio y la zona de influencia. Se observó que la zona de estudio es una finca de cultivo de maíz, con una superficie de 10 hectáreas, ubicada en la zona rural del municipio de San Juan, estado de Veracruz. La zona de influencia es una zona de cultivo de maíz, con una superficie de 10 hectáreas, ubicada en la zona rural del municipio de San Juan, estado de Veracruz. Se observó que la zona de estudio y la zona de influencia están rodeadas por zonas de cultivo de maíz, con una superficie de 10 hectáreas, ubicada en la zona rural del municipio de San Juan, estado de Veracruz.	

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA



palmaagustin943@gmail.com Tel.- 6144686090

INFORME DE COMPACTACION

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ENSAYE No.	1/1
LOCALIZACION: COL LAS NORIAS	FECHA DE RECIBO	24-ago-22
MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.	FECHA DE INFORME	26-ago-22

COMPACTACION DE : RELLENO ZANJAS TRAMO 73-74	
REPORTE DE CAMPO No. _____	COMPACTACION X RECOMPACTACION _____
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYAD, 90.0%	
ESPESOR DE PROYECTO ORIGINAL EN CM : 20	

[illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PORCENTAJES DE COMPACTACION OBTENIDOS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

JEFE DE LABORATORIO

MIGUEL AGUSTIN GONZÁLEZ PALMA