



Secretaría del
H. Ayuntamiento
S.O. 07/2023

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 12 de abril del año 2023, dentro del punto número cuatro del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra a la Regidora Joceline Vega Vargas, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran la Comisión de Desarrollo Urbano, respecto del escrito presentado por el Arq. Sergio Humberto González Chao, en su carácter de representante legal de Grupo Lopic S.A. de C.V., por medio del cual solicita la aprobación del régimen en condominio de uso mixto denominado "Briones 400" y su nomenclatura, ubicado en la zona poniente de la ciudad de Chihuahua, con una superficie de 1,050.00 m²... Al concluir la presentación del dictamen el Secretario del Ayuntamiento lo somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, con veinte votos a favor y una abstención del Regidor Alejandro Morán Quintana, se tomó por mayoría de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Es procedente la solicitud presentada por el Arq. Sergio Humberto González Chao, en su carácter de representante legal de Grupo Lopic, S.A. de C.V.

SEGUNDO. Se autoriza el régimen en condominio de uso mixto denominado "Briones 400" y su nomenclatura, ubicado en la zona poniente de la ciudad de Chihuahua.

El desarrollo en comento cuenta con una fracción de terreno de 1,050.00 m², donde se instala el uso comercial entre otros. El polígono presenta las siguientes:

COLINDANCIAS:

Al Norte: con calle Juan Antonio Trasviña y Retes.

Al Sur: con Lote 17.

Al Oeste: calle Francisco Alonso de Briones.

Al Este: con Lote 01.

El desarrollo cuenta con una superficie predominante de unidad privativa habitacional de 58.00 m². La forma de aprovechamiento del suelo presenta la siguiente:

Relación general de superficies:

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas privativas		
Estacionamiento	641.28	25
Comercial	361.13	3
Habitacional	1,625.38	28
Mezzanine	231.57	—
Terraza	347.22	28
Áreas comunes		
Núcleo de instalaciones	180.48	14
Núcleo de servicios	330.17	11
Circulación peatonal	325.58	9
Circulación vehicular	334.10	2
Área común de recreación	17.33	1
Área común de ornato	32.02	2
Estacionamiento común	226.05	2
Total	4,652.31	125

Nivel sótano 2

Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas comunes		
Núcleo de instalaciones	89.66	1
Total	89.66	1

Nivel sótano 1

Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas privativas		
Estacionamiento	641.28	25
Áreas comunes		



Núcleo de instalaciones	1.91	1
Núcleo de servicios	29.24	1
Circulación peatonal	29.27	1
Circulación vehicular	213.00	1
Total	914.70	29

Nivel Planta Baja

Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas privativas		
Comercial	361.13	3
Áreas comunes		
Núcleo de servicios	126.85	6
Área común de recreación	17.33	1
Área común de ornato	32.02	2
Núcleo de instalaciones	20.24	3
Circulación vehicular	121.10	1
Circulación peatonal	145.28	4
Estacionamiento común	226.05	2
Total	1,050.00	22

Nivel 1

Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas privativas		
Habitacional	423.30	7
Terraza	69.16	6
Áreas comunes		
Núcleo de servicios	43.52	1
Núcleo de instalaciones	7.86	2



Circulación peatonal	38.32	1
Total	582.16	17

Nivel 2

Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas privativas		
Habitacional	423.30	7
Terraza	69.16	6
Áreas comunes		
Núcleo de servicios	43.52	1
Núcleo de instalaciones	7.86	2
Circulación peatonal	38.32	1
Total	582.16	17

Nivel 3

Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas privativas		
Habitacional	423.30	7
Terraza	69.16	6
Áreas comunes		
Núcleo de servicios	43.52	1
Núcleo de instalaciones	7.86	2
Circulación peatonal	38.32	1
Total	582.16	17

Nivel 4

Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas privativas		



Habitacional	355.48	7
Terraza00.0	98.60	6
Mezzanine		
Áreas comunes		
Núcleo de servicios	43.52	1
Núcleo de instalaciones	45.09	3
Circulación peatonal	36.07	1
Total	578.76	18

Nivel 4 Mezzanine

Usos	Superficie m ²	Lotes
Áreas privativas		
Mezzanine	231.57	–
Terraza	41.14	4
Total	272.71	4

El proyecto omite la propuesta de área de donación con sustento en lo establecido en el artículo 271 fracción VI párrafo tercero de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, el cual establece que cuando la superficie del predio en el cual se va a realizar la edificación sea menor a dos mil metros cuadrados, sin que esta superficie sea resultante de una acción previa de subdivisión, no deberá darse cesión gratuita.

El asunto fue puesto a consideración de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano el día 12 de abril de 2021 y ratificado el día 8 de octubre del 2021 y modificado el día 23 de febrero del 2023, determinándose procedente.

La autorización queda sujeta a las siguientes:

CONDICIONES:

- Que las tomas domiciliarias sean según especificación del proyecto aprobado por la J.M.A.S., debiendo instalarse hidrantes contra incendio de acuerdo a la superficie lotificada, geometría del mismo y especificaciones establecidas.
- Que la red de agua potable sea de tubería de P.V.C. hidráulico, según los diámetros y especificaciones señaladas en el proyecto aprobado por la J.M.A.S.
- Que la red de alcantarillado sanitario sea de tubería de P.V.C. sanitario SERIE 20, según los diámetros y especificaciones señaladas en el proyecto aprobado por la J.M.A.S.



- D) Que la red de agua residual tratada sea de tubería de P.V.C. RD-32.5, según los diámetros y especificaciones señaladas en el proyecto autorizado por la J.M.A.S.
- E) Que la totalidad de las instalaciones eléctricas deberán de ser subterráneas.
- F) Que el alumbrado público sea de acuerdo con lo que el Departamento de Alumbrado Público determine para que el mantenimiento sea efectivo.
- G) Se recomienda considerar dentro del Proyecto de Alumbrado Público del desarrollo la implementación de sistemas de iluminación de vanguardia, con el fin de aumentar la vida útil del equipo, reducir costos de mantenimiento y ser eficientes en el consumo de energía.
- H) Que el señalamiento de las calles sea adquirido e instalado de acuerdo a especificaciones de la Dirección de Vialidad y Protección Civil y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.
- I) Que las áreas de donación, destinadas a equipamiento urbano, sean acondicionadas por el fraccionador de acuerdo con Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua.
- J) Las áreas destinadas a parques y jardines deberán entregarse con tomas de agua, banquetas, guarniciones y arboladas.
- K) Las circulaciones vehiculares interiores, deberán ser construidas de conformidad con lo establecido en el artículo 72, fracción III del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, los materiales y procedimientos constructivos empleados, deberán ser analizados y aprobados por un laboratorio reconocido y calificado, el cual aplicará las normas contenidas en las especificaciones generales de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- L) Relleno de zanjas para servicios públicos, se deberán tapar con capas no mayores de 20 cm de espesor y compactadas a un mínimo de 90% Porter Standard previo a la capa de subrasante con material de tamaño máximo 3".
- M) El concreto hidráulico para las banquetas, deberá ser como mínimo de 8 cm de espesor y con una $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$. Cuando se trate de áreas para acceso de vehículos en las cocheras se incrementará el espesor a 12 cm y la $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$.
- N) Deberán contar las banquetas en las esquinas, con rampas adecuadas para personas con discapacidad, así como la construcción de rampas para los accesos de los vehículos a la cochera de las viviendas, de acuerdo a las especificaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.
- O) En las banquetas se podrá permitir una pendiente longitudinal, la cual no deberá sobrepasar el 12%. Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20 m sin obstáculos para el libre y continuo desplazamiento peatonal.
- P) El mobiliario urbano (como postes, basureros, y otros), estarán a una distancia mínima de 100 cm de las rampas peatonales para permitir su acceso.
- Q) Los pavimentos de las banquetas serán continuos, sin cambios bruscos. La diferencia de niveles entre pavimentos será como máximo de 0.6 cm. Deberán contar con señalización con cambios de textura para orientar o indicar peligro a las personas ciegas y débiles visuales.
- R) El fraccionador deberá aportar a esta Presidencia Municipal el 1.7% sobre el valor de las obras de urbanización, tomando como base de incidencia el costo promedio de hectárea urbanizada, de acuerdo al análisis de costos promedios según el tipo de fraccionamiento que emite la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.



- s) Cuando el fraccionador solicite el acta de recepción, deberá haber cumplido con todos los compromisos y obligaciones aquí señaladas.
- T) El fraccionador tendrá la obligación de otorgar a la Presidencia Municipal de Chihuahua, garantía por el 30% del monto total de las obras de urbanización que deberá realizar.
- U) Deberá utilizar agua residual debidamente tratada para los procesos de urbanización consistentes en: movimientos de terracerías, construcción de plataformas y construcción de bases y subrasantes.
- V) La autorización del H. Ayuntamiento, no exime al fraccionador de la responsabilidad del uso de explosivos, al hacer los trabajos de urbanización, debiendo recabar en su momento los permisos correspondientes para su uso.
- W) El escombros producto de las obras de urbanización y de edificación en el fraccionamiento deberán de trasladarse a un tiradero autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
- X) En los estacionamientos que se construyan al descubierto, se deberá de plantar un árbol por cada dos cajones de estacionamiento cuando sea a una sola línea. En caso de ser a dos líneas, deberá plantarse un árbol por cada seis cajones de estacionamiento.
- Y) El fraccionador deberá dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidas en la Resolución de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología mediante el Oficio No. DOEIA. IA. 2098/2022 de fecha 01 de agosto de 2022.
- Z) El fraccionador deberá dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidas en el Dictamen emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología mediante el oficio No. SPU/152/2020 y el oficio SSPE/DMCV-10C-7-1/0562/2021 emitido por el Departamento de Ingeniería Vial.
- AA) El fraccionador, en relación a la promoción que se realice de este desarrollo, deberá tramitar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología la licencia correspondiente para instalar anuncios publicitarios en los sitios que se tenga acceso público o que sean percibidos desde la vía pública.
- BB) Queda estrictamente prohibido alterar los drenes, canales y salidas pluviales, cuyos claros no podrán ser alterados, ni combinar secciones de dren con barda, debiendo contar con reja en toda su sección. Así mismo, será responsabilidad del Fraccionador el mantenimiento periódico de la infraestructura pluvial hasta su municipalización e informar y transmitir al comité de vecinos acerca de esta obligación al tratarse de fraccionamientos con acceso controlado.
- CC) Si la zona donde se ubica el desarrollo, no cuenta con acceso a la Red de Agua Tratada, será responsabilidad del Fraccionador habilitar la red al interior del fraccionamiento, garantizando la futura conexión de la red del desarrollo a la línea de Agua Tratada del organismo operador.

Con base con lo previsto por el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, Anexo 3, Sección de la Nominación de Vías Públicas artículos 226, 227 y 228; y Sección Sexta de la Nominación y Delimitación de Desarrollos Urbanos, y de acuerdo a la investigación física, cartografía catastral e imagen satelital, se dictamina técnicamente procedente y se presenta a su consideración la nominación oficial del Condominio de usos mixtos "Briones 400" ubicado en el Sector 05 de esta Ciudad, así como la prolongación de vialidades colindantes y vías públicas de nueva creación en los términos siguientes:

Nombre del condominio de uso mixto propuesto:
Briones 400



Vialidades establecidas en la zona	Ubicación
Calle Francisco Alonso de Briones	Colinda con el límite oeste del polígono del desarrollo, acceso principal.
Calle Juan Antonio Trasviña y Retes	Colinda con el límite norte del polígono del desarrollo.

TERCERO. El promovente deberá realizar la protocolización en escritura pública de esta autorización, dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de aprobación, según los artículos 234 fracción V y 316 fracción IV de la Ley Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua.

CUARTO. Previo a la expedición de la constancia respectiva, la Secretaría del H. Ayuntamiento, deberá exigir al solicitante la presentación del recibo que acredite el pago de los derechos correspondientes, realizar las notificaciones a las Dependencias encargadas de Catastro y condicionar al solicitante a cumplir con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, en el sentido de presentar la Cédula correspondiente.

Se autoriza y firma la presente certificación, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil veintitrés.

El Secretario del H. Ayuntamiento


Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón



**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**